



МЧС РОССИИ

**«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(«Главное управление МЧС России
по Смоленской области»)

**ОНДиПР Починковского, Глинковского
и Хиславичского районов**

пер. Октябрьский, д 8, г. Починок, Смоленская обл. 216450
grn-pochinoc@admin.sml
Тел./факс 8-48149-3-13-90
Телефон доверия 8-4812-34-99-99

№ _____

Директору СОГБУ «Хиславичский КЦСОН»
Лобачкову Владимиру Алексеевичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«06» марта 2018 г.

г. Починок

Я, начальник ОНДиПР Починковского, Глинковского и Хиславичского районов, капитан внутренней службы Е.А. Башкирин рассмотрел постановление № 1 от 28.02.2018 года на юридическое лицо: Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»

установил, что:

в ходе проведения плановой выездной проверки в период: 27.02.2018 года с 09 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин, 28.02.2018 года с 11 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин зданий, сооружений, помещений Смоленского областного государственного учреждения «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

(указывается место и адрес совершения правонарушения)

Нарушен: п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и технический ремонт»:

(указывается законодательный или нормативный акт, пункты которого были нарушены)

а именно: допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара достигшей предельного срока службы в здании жилого корпуса, установленной 06.12.2005 года

допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара достигшей предельного срока службы в здании хозяйственных построек, установленной 25.12.2007 года

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4.ч.1, 3, 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вам необходимо принять меры по устранению вышеуказанных нарушений Правил и норм пожарной безопасности в РФ.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное постановление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Е.А. Башкирин

Представление получил _____

В.А. Лобачков

Дата, должность, подпись

ФИО